



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Красноярского края**

**Прокуратура
Краснотуранского района**

ул. Ленина, 31,
с. Краснотуранск,
Краснотуранский район,
Красноярский край, 662660

30.05.2023 №07-01-2023/351-23-20040027

На № _____



Заведующей Муниципального
бюджетного детского
образовательного учреждения
«Детский сад № 1 «Березка»

Будниченко В.В.

Директору Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Краснотуранская
СОШ»

Белоножко С.В.

Заведующей Муниципального
бюджетного детского
образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Чайка»

Ханбековой Э.Ю.

Заведующей Муниципального
бюджетного детского
образовательного учреждения
«Лебяженский детский сад»

Халовой Г.С.

Заведующей Муниципального
бюджетного детского
образовательного учреждения
«Детский сад № 4 «Солнышко»

Нечепоренко Е.А.

ИНФОРМАЦИЯ

об уточнении описательной части
представления об устранении нарушений закона

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения образовательными организациями Краснотуранского района требований законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, в том числе в сфере организации питания воспитанников и учащихся, соблюдения требований пожарной безопасности на исполнения.

По результатам проверки, в Ваш адрес внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства, в которых указано на несоблюдение образовательными организациями требований п. 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - отсутствие системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Данное нарушение вменено Вам ошибочно, так как пожарная сигнализация и оповещение в учреждениях имеется, однако, в нарушении п. 6.6.1

ГОСТа Р 59638-2021 в учреждениях допускается использование системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы.

На основании вышеизложенного, полагаю необходимым разъяснить, что в качестве нарушения требований пожарной безопасности в следующих образовательных учреждениях: МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко», МБДОУ «Лебяженский детский сад», МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка», МБОУ «Краснотуранская СОШ» и МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка», необходимо считать несоблюдение требований п. 6.6.1 ГОСТа Р 59638-2021 – использование в учреждении системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы.

Прошу учесть данную информацию при рассмотрении представлений прокурора района.

Прокурор района
советник юстиции

П.А. Бородкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 652DAEDD0C071A11225964E536985428

Владелец **Бородкин Петр Александрович**

Действителен с 24.04.2023 по 17.07.2024